



Husets energianvändning



Energideklaration för Fornhöjdsvägen 18 , Södertälje.

- Detta hus använder 103 kWh/m² och år, varav el 17 kWh/m².
Liknande hus 135 – 165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-12-09 av:
Malin Pärlistål , HSB Stockholm Ekonomisk förening

Husets energianvändning



Energideklaration för Fornhöjdsvägen 20 , Södertälje.

- Detta hus använder 103 kWh/m² och år, varav el 17 kWh/m².
Liknande hus 135 – 165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-12-09 av:
Malin Pärlistål , HSB Stockholm Ekonomisk förening